

#133766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	2,04	0	16,645	0	0	16,285	0	0	24	11	0	0	69,3	39,4	0,46	0,33	-
22.05.2025	2,315	0	18,623	0	0	18,223	0	0	24	11	0	0	69,2	38,8	0,46	0,33	-
23.05.2025	2,464	0	19,506	0	0	19,078	0	0	24	11	0	0	69,9	39	0,47	0,33	-
24.05.2025	2,022	0	17,788	0	0	17,405	0	0	24	11	0	0	69,2	41,4	0,48	0,33	-
25.05.2025	1,584	0	14,3	0	0	13,992	0	0	24	11	0	0	69	42	0,48	0,33	-
26.05.2025	2,078	0	16,739	0	0	16,378	0	0	24	11	0	0	69,2	38,9	0,48	0,33	-
27.05.2025	1,905	0	15,946	0	0	15,607	0	0	24	11	0	0	68,9	39,8	0,49	0,33	-
28.05.2025	1,199	0	11,057	0	0	10,826	0	0	24	11	0	0	67,9	41,5	0,5	0,33	-
29.05.2025	1,844	0	15,205	0	0	14,885	0	0	24	11	0	0	68,3	38,8	0,51	0,33	-
30.05.2025	1,809	0	15,084	0	0	14,764	0	0	24	11	0	0	68,6	39,4	0,5	0,33	-
31.05.2025	1,233	0	11,474	0	0	11,238	0	0	24	11	0	0	67,3	41,2	0,51	0,33	-
01.06.2025	0,992	0	10,41	0	0	10,193	0	0	24	11	0	0	67,9	44,6	0,51	0,33	-
02.06.2025	1,503	0	12,761	0	0	12,496	0	0	24	11	0	0	67,9	39,2	0,5	0,33	-
03.06.2025	1,34	0	12,172	0	0	11,916	0	0	24	11	0	0	68,3	41,4	0,51	0,33	-
04.06.2025	1,136	0	10,823	0	0	10,6	0	0	24	11	0	0	67,5	42	0,5	0,33	-
05.06.2025	1,121	0	10,581	0	0	10,365	0	0	24	11	0	0	67,1	41,3	0,51	0,33	-
06.06.2025	1,04	0	10,001	0	0	9,795	0	0	24	11	0	0	67,5	42,2	0,52	0,33	-
07.06.2025	0,81	0	8,934	0	0	8,754	0	0	24	11	0	0	66,7	44,6	0,53	0,33	-
08.06.2025	0,946	0	9,764	0	0	9,565	0	0	24	11	0	0	67,2	43,6	0,53	0,33	-
09.06.2025	2,051	0	16,776	0	0	16,417	0	0	24	11	0	0	68,9	39,1	0,51	0,33	-
10.06.2025	1,852	0	15,446	0	0	15,116	0	0	24	11	0	0	68,9	39,7	0,51	0,33	-
11.06.2025	1,878	0	15,689	0	0	15,354	0	0	24	11	0	0	68,9	39,8	0,52	0,33	-
12.06.2025	1,739	0	15,136	0	0	14,812	0	0	24	11	0	0	69	41	0,52	0,33	-
13.06.2025	1,388	0	12,771	0	0	12,502	0	0	24	11	0	0	68,4	41,9	0,52	0,33	-
14.06.2025	0,977	0	10,118	0	0	9,912	0	0	24	11	0	0	67,2	43,7	0,53	0,33	-
15.06.2025	0,772	0	8,943	0	0	8,76	0	0	24	11	0	0	67,3	46,3	0,54	0,33	-
16.06.2025	1,068	0	10,104	0	0	9,894	0	0	24	11	0	0	67,8	42	0,54	0,33	-
17.06.2025	1,234	0	11,36	0	0	11,127	0	0	24	11	0	0	67,4	40,9	0,52	0,33	-
18.06.2025	0,858	0	8,991	0	0	8,808	0	0	24	11	0	0	67,1	43,9	0,5	0,33	-
19.06.2025	1,603	0	13,427	0	0	13,146	0	0	24	11	0	0	68,2	39,1	0,49	0,34	-
20.06.2025	1,444	0	12,462	0	0	12,198	0	0	24	11	0	0	68,6	40,3	0,48	0,33	-
Итого:	46,245	0	409,036	0	0	400,411	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,045																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	949,096	8587,388	0	0,128	8381,154	0	0,127	8580	98
20.06.2025	995,342	8996,424	0	0,128	8781,564	0	0,127	9324	98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:30:48