

#142215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,776	0	8,881	0	0	8,701	0	0	24	11	0	0	67	45,7	0,49	0,33	-
22.06.2025	1,121	0	10,618	0	0	10,401	0	0	24	11	0	0	67,3	41,5	0,49	0,33	-
23.06.2025	1,19	0	10,847	0	0	10,618	0	0	24	11	0	0	68,5	41,7	0,48	0,33	-
24.06.2025	1,576	0	13,362	0	0	13,079	0	0	24	11	0	0	68,4	39,7	0,48	0,33	-
25.06.2025	1,711	0	14,351	0	0	14,046	0	0	24	11	0	0	68,6	39,5	0,48	0,33	-
26.06.2025	1,117	0	10,508	0	0	10,286	0	0	24	11	0	0	68,5	42,6	0,49	0,33	-
27.06.2025	1,214	0	10,966	0	0	10,738	0	0	24	11	0	0	67,7	40,8	0,5	0,34	-
28.06.2025	0,905	0	9,315	0	0	9,125	0	0	24	11	0	0	67,1	43,4	0,5	0,33	-
29.06.2025	0,294	0	5,723	0	0	5,612	0	0	24	11	0	0	65,5	53,1	0,5	0,33	-
30.06.2025	1,253	0	11,327	0	0	11,091	0	0	24	11	0	0	67,9	40,9	0,49	0,33	-
01.07.2025	0,948	0	9,469	0	0	9,274	0	0	24	11	0	0	67,7	43,3	0,53	0,33	-
02.07.2025	0,764	0	8,281	0	0	8,108	0	0	24	11	0	0	67,9	45,5	0,6	0,33	-
03.07.2025	0,455	0	6,561	0	0	6,429	0	0	24	11	0	0	66,6	49,8	0,56	0,33	-
04.07.2025	0,384	0	6,094	0	0	5,972	0	0	24	11	0	0	66,5	51,1	0,55	0,33	-
05.07.2025	0,171	0	4,999	0	0	4,903	0	0	24	11	0	0	65,3	57	0,55	0,32	-
06.07.2025	0,168	0	4,997	0	0	4,901	0	0	24	11	0	0	65,3	57,1	0,54	0,33	-
07.07.2025	0,421	0	6,444	0	0	6,315	0	0	24	11	0	0	66,6	50,7	0,55	0,33	-
08.07.2025	0,416	0	6,301	0	0	6,174	0	0	24	11	0	0	66,7	50,7	0,54	0,33	-
09.07.2025	0,066	0	3,034	0	0	2,983	0	0	24	11	0	0	60,3	55,1	0,21	0,16	-
10.07.2025	0	0	0,029	0	0	0,029	0	0	24	11	0	0	20,2	25,6	0,03	0,02	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16	0	0	20,2	20,8	0,02	0,02	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16	0	0	19,7	19,5	0,01	0	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16	0	0	19,6	19,3	0,01	0	-
14.07.2025	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	16	0	0	19,8	19,2	0	0	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	17	0	0	19,4	19,9	0,01	0	-
16.07.2025	0	0	0,147	0	0	0,146	0	0	24	17	0	0	19,2	19,8	0,11	0,11	-
17.07.2025	0,037	0	20,531	0	0	20,394	0	0	24	22	0	0	37	36,7	0,31	0,28	-
18.07.2025	0,255	0	7,136	0	0	7,005	0	0	24	25	0	0	63,3	54,7	0,49	0,33	-
19.07.2025	0,177	0	5,056	0	0	4,956	0	0	24	25	0	0	65,8	57,3	0,51	0,32	-
20.07.2025	0,174	0	5,235	0	0	5,135	0	0	24	25	0	0	64,9	56,9	0,49	0,33	-
Итого:	15,593	0	200,213	0	0	196,421	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,724																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	995,342	8996,424	0	0,128	8781,564	0	0,127	9324	98
20.07.2025	1010,936	9196,637	0	0,128	8977,987	0	0,127	10044	98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 11:56:36