

#145088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 8-10, г.Калининград

3951

8967

ТВ7

20112600

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,25	0	5,416	0	0	5,31	0	0	24	25	0	0	65,9	54,6	0,51	0,33	-
22.07.2025	0,27	0	5,463	0	0	5,355	0	0	24	25	0	0	65,8	53,8	0,52	0,32	-
23.07.2025	0,288	0	5,64	0	0	5,529	0	0	24	25	0	0	65,9	53,5	0,5	0,33	-
24.07.2025	0,28	0	5,527	0	0	5,417	0	0	24	25	0	0	66,1	53,8	0,5	0,33	-
25.07.2025	0,314	0	5,685	0	0	5,572	0	0	24	25	0	0	66,3	52,9	0,5	0,33	-
26.07.2025	0,177	0	4,945	0	0	4,849	0	0	24	25	0	0	65,3	56,6	0,5	0,33	-
27.07.2025	0,165	0	4,976	0	0	4,88	0	0	24	25	0	0	65,1	57	0,49	0,33	-
28.07.2025	0,311	0	5,666	0	0	5,554	0	0	24	25	0	0	65,9	52,6	0,49	0,33	-
29.07.2025	0,385	0	6,147	0	0	6,023	0	0	24	25	0	0	66,5	51,3	0,49	0,33	-
30.07.2025	0,414	0	6,333	0	0	6,206	0	0	24	25	0	0	66,6	50,7	0,48	0,33	-
31.07.2025	0,339	0	5,896	0	0	5,779	0	0	24	25	0	0	66,1	52,1	0,48	0,33	-
01.08.2025	0,307	0	5,7	0	0	5,586	0	0	24	25	0	0	66,1	53	0,48	0,33	-
02.08.2025	0,167	0	5,022	0	0	4,925	0	0	24	25	0	0	65,1	57,1	0,48	0,33	-
03.08.2025	0,175	0	4,981	0	0	4,884	0	0	24	25	0	0	65,3	56,8	0,49	0,33	-
04.08.2025	0,344	0	5,991	0	0	5,873	0	0	24	25	0	0	65,9	52	0,48	0,33	-
05.08.2025	0,384	0	6,15	0	0	6,028	0	0	24	25	0	0	66,3	51,2	0,48	0,33	-
06.08.2025	0,363	0	6,014	0	0	5,894	0	0	24	25	0	0	66,3	51,6	0,48	0,33	-
07.08.2025	0,36	0	6,287	0	0	6,162	0	0	24	25	0	0	66,3	52,4	0,46	0,32	-
08.08.2025	0,328	0	5,964	0	0	5,845	0	0	24	25	0	0	66,2	52,8	0,47	0,33	-
09.08.2025	0,178	0	5,094	0	0	4,994	0	0	24	25	0	0	65,4	57	0,47	0,33	-
10.08.2025	0,174	0	5,198	0	0	5,097	0	0	24	25	0	0	65,3	57,2	0,47	0,33	-
11.08.2025	0,387	0	6,316	0	0	6,189	0	0	24	25	0	0	66,5	51,6	0,48	0,33	-
12.08.2025	0,349	0	6,024	0	0	5,904	0	0	24	25	0	0	66,4	52,3	0,49	0,33	-
13.08.2025	0,321	0	5,858	0	0	5,741	0	0	24	25	0	0	66,3	53	0,49	0,33	-
14.08.2025	0,299	0	5,735	0	0	5,621	0	0	24	25	0	0	66,1	53,5	0,48	0,33	-
15.08.2025	0,351	0	5,936	0	0	5,817	0	0	24	25	0	0	66,5	52,1	0,49	0,33	-
16.08.2025	0,17	0	5,05	0	0	4,952	0	0	24	25	0	0	65,3	57,1	0,49	0,33	-
17.08.2025	0,167	0	5,078	0	0	4,979	0	0	24	25	0	0	65,4	57,4	0,48	0,33	-
18.08.2025	0,335	0	6,015	0	0	5,895	0	0	24	25	0	0	66,3	52,7	0,48	0,33	-
19.08.2025	0,363	0	6,128	0	0	6,006	0	0	24	25	0	0	66,3	51,9	0,49	0,33	-
20.08.2025	0,364	0	6,097	0	0	5,975	0	0	24	25	0	0	66,3	51,8	0,48	0,33	-
Итого:	9,079	0	176,332	0	0	172,841	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,168																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1010,936	9196,637	0	0,128	8977,987	0	0,127	10044	98
20.08.2025	1020,014	9372,965	0	0,128	9150,829	0	0,127	10788	98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:32:49