

#21254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4239
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00088942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,806	0,409	50,99	44,13	0	50,06	43,55	6,51	24	0	0	63,1	54,1	9,03	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,836	0,445	51,44	44,01	0	50,52	43,45	7,07	24	0	0	63,1	54,1	8,98	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,839	0,448	51,4	44,02	0	50,47	43,44	7,03	24	0	0	63,3	54,2	9,05	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,772	0,372	50,51	44,33	0	49,58	43,68	5,9	24	0	0	63,3	54,2	9,05	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,747	0,36	50,02	44,09	0	49,1	43,43	5,67	24	0	0	63,2	54,3	8,94	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,825	0,459	49,65	41,97	0	48,76	41,45	7,31	23	0	0	62,9	54,1	8,81	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,773	0,389	50,67	44,23	0	49,74	43,57	6,17	24	0	0	63,2	54,3	8,85	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,772	0,387	50,62	44,27	0	49,7	43,61	6,09	24	0	0	63,2	54,3	8,87	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,738	0,352	50,05	44,26	0	49,13	43,59	5,54	24	0	0	63,2	54,3	8,86	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,789	0,409	50,76	44,06	0	49,83	43,4	6,43	24	0	0	63,2	54,4	8,81	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,778	0,391	50,6	44,15	0	49,68	43,51	6,17	24	0	0	63,2	54,3	8,91	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,791	0,406	50,67	43,96	0	49,74	43,34	6,4	24	0	0	63,3	54,3	8,93	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,808	0,423	51,14	44,09	0	50,19	43,48	6,71	24	0	0	63,1	54,2	8,89	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,799	0,412	51,03	44,23	0	50,1	43,58	6,52	24	0	0	63,2	54,2	8,93	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,758	0,368	50,48	44,34	0	49,56	43,72	5,84	24	0	0	63,1	54,1	8,95	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,79	0,399	50,94	44,33	0	50,01	43,71	6,3	24	0	0	63,2	54,2	9	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,767	0,371	50,6	44,45	0	49,68	43,81	5,87	24	0	0	63,2	54,2	9,01	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,832	0,44	51,43	44,17	0	50,51	43,55	6,96	24	0	0	63,2	54,2	9,05	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,828	0,442	51,26	44	0	50,34	43,37	6,97	24	0	0	63,2	54,3	8,93	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,831	0,448	51,46	44,06	0	50,52	43,41	7,11	24	0	0	63,2	54,4	8,81	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,801	0,419	51,14	44,32	0	50,22	43,62	6,6	24	0	0	63,2	54,5	8,77	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,764	0,379	50,59	44,37	0	49,67	43,67	6	24	0	0	63,2	54,4	8,83	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,783	0,4	50,84	44,32	0	49,93	43,62	6,31	24	0	0	63,2	54,4	8,81	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,8	0,416	51,01	44,2	0	50,08	43,51	6,57	24	0	0	63,2	54,4	8,79	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,75	0,348	57,38	51,56	0	56,3	50,84	5,46	24	0	0	63,3	55,4	7,91	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,776	0,372	63,09	56,8	0	61,93	56,08	5,85	24	0	0	63,3	56,1	7,23	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,773	0,375	62,84	56,44	0	61,71	55,72	5,99	24	0	0	63,2	56,1	7,13	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,747	0,35	62,55	56,59	0	61,4	55,87	5,53	24	0	0	63,3	56,2	7,1	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,723	0,331	62,3	56,67	0	61,15	55,93	5,22	24	0	0	63,3	56,3	7,02	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,731	0,344	62,39	56,63	0	61,24	55,89	5,35	24	0	0	63,3	56,3	7,02	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,781	0,383	62,99	56,53	0	61,83	55,81	6,02	24	0	0	63,3	56,1	7,16	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,784	0,379	62,98	56,59	0	61,84	55,87	5,97	24	0	0	63,3	56	7,28	0,7	0,7	-
Итого:	25,092	0	1715,82	1506,17	0	1684,52	1485,08	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,092																

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	620,412	40806,56	35397,3	0	40087,91	34899,13
23.04.2021	645,504	42522,38	36903,47	0	41772,43	36384,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:58:55