

#121183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

А. Невского 131-131а, Калининград

5346

8769

ВКТ-7

00289307

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,069	0,12	104,22	101,75	101,84	99,92	1,92	24	0	0	71,4	62,1	9,28	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,088	0,121	104,34	101,86	101,97	100,03	1,94	24	0	0	71,4	61,9	9,45	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,107	0,128	106,09	103,54	103,67	101,66	2,01	24	0	0	71,8	62,4	9,44	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,113	0,124	101,72	99,22	99,35	97,39	1,96	24	0	0	72,8	62,9	9,93	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,079	0,116	101,46	98,98	99,1	97,22	1,88	24	0	0	71,9	62,2	9,67	0,6	0,4	-
01.03.2025	1,076	0,109	100,58	98,11	98,24	96,43	1,81	24	0	0	71,6	61,8	9,77	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,094	0,116	102,3	99,8	99,91	98,03	1,88	24	0	0	72	62,3	9,72	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,142	0,133	107,36	104,68	104,85	102,79	2,06	24	0	0	72,3	62,7	9,62	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,113	0,133	104,64	102,04	102,24	100,17	2,07	24	0	0	72,2	62,6	9,6	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,125	0,135	104,92	102,27	102,49	100,41	2,08	24	0	0	72,4	62,8	9,66	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,004	0,116	98,7	96,27	96,49	94,61	1,88	23	1	1	70,6	61,4	9,17	0,6	0,4	-
07.03.2025	0,937	0,113	100,04	97,65	97,97	96,08	1,89	24	0	0	67,6	59,2	8,38	0,6	0,4	-
08.03.2025	0,946	0,116	98,84	96,45	96,78	94,87	1,91	24	0	0	68,2	59,6	8,55	0,6	0,4	-
09.03.2025	0,953	0,118	98,33	95,93	96,25	94,33	1,92	24	0	0	68,6	60	8,65	0,6	0,4	-
10.03.2025	0,972	0,12	103,97	101,48	101,67	99,72	1,95	24	0	0	69,6	61,3	8,34	0,6	0,4	-
11.03.2025	0,947	0,118	102,58	100,17	100,41	98,47	1,94	24	0	0	68	59,8	8,24	0,6	0,4	-
12.03.2025	0,959	0,113	101,67	99,29	99,53	97,64	1,89	24	0	0	67,5	59	8,49	0,6	0,4	-
13.03.2025	0,949	0,109	100,53	98,18	98,46	96,6	1,86	24	0	0	67,3	58,8	8,49	0,6	0,4	-
14.03.2025	0,966	0,108	98,99	96,67	97,01	95,2	1,81	24	0	0	66,6	57,8	8,84	0,6	0,4	-
15.03.2025	0,996	0,107	94,9	92,61	92,92	91,1	1,82	24	0	0	68,5	58,9	9,52	0,6	0,4	-
16.03.2025	1,073	0,122	103,3	100,77	101,03	99,04	1,99	24	0	0	70,4	61	9,39	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,086	0,124	107,05	104,44	104,75	102,67	2,08	24	0	0	69,7	60,6	9,14	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,119	0,129	108,35	105,68	105,99	103,85	2,14	24	0	0	70,2	61	9,28	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,09	0,132	107,62	104,95	105,24	103,11	2,13	24	0	0	70,8	61,7	9,09	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,102	0,128	106,94	104,27	104,5	102,44	2,06	24	0	0	71,2	61,9	9,28	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,07	0,136	106,27	103,61	103,85	101,73	2,12	24	0	0	71,8	62,8	8,97	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,096	0,139	108,51	105,77	106,03	103,84	2,19	24	0	0	71,7	62,7	8,97	0,6	0,4	-
23.03.2025	0,97	0,111	93,62	91,29	91,56	89,75	1,81	24	0	1	70	60,7	9,34	0,6	0,4	-
Итого:	29,241	0	2877,84	2807,73	2814,1	2759,1	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,241															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	218,749	25470,66	25153,91	24914,15	24715,4
23.03.2025	247,99	28348,5	27961,64	27728,25	27474,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:30:47