

#126071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Крупичкая Елена Ивановна, ИП
Ленинский 20-26, Калининград (Папаша Беппе)
9362
ТВ7 (АСЦП)
20112606
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,614	0	4,574	0	0	4,475	0	0	24	0	69,1	36,4	0,37	0,27	4,4
22.03.2025	0,625	0	4,363	0	0	4,267	0	0	24	0	69,7	34,7	0,37	0,27	5,6
23.03.2025	0,676	0	4,651	0	0	4,552	0	0	24	0	68,9	33,4	0,37	0,27	5,7
24.03.2025	0,848	0	6,084	0	0	5,951	0	0	24	0	69,8	35,7	0,37	0,27	6,8
25.03.2025	0,591	0	4,113	0	0	4,023	0	0	24	0	69,4	34,3	0,37	0,27	5,5
26.03.2025	0,96	0	7,043	0	0	6,891	0	0	24	0	69,1	35,8	0,37	0,27	4,4
27.03.2025	0,95	0	6,847	0	0	6,7	0	0	24	0	68,9	35	0,36	0,26	6,9
28.03.2025	0,585	0	3,706	0	0	3,625	0	0	24	0	69,2	30,6	0,38	0,26	5,7
29.03.2025	0,469	0	3,184	0	0	3,116	0	0	24	0	69,2	33,2	0,37	0,26	8,9
30.03.2025	0,835	0	6,018	0	0	5,888	0	0	24	0	69,3	35,4	0,37	0,26	9,9
31.03.2025	0,925	0	6,396	0	0	6,257	0	0	24	0	69,2	34	0,36	0,26	6,8
01.04.2025	0,751	0	5,545	0	0	5,425	0	0	24	0	69,3	36,3	0,37	0,26	5,9
02.04.2025	0,413	0	2,914	0	0	2,851	0	0	24	0	69,2	34,6	0,38	0,26	-
03.04.2025	0,342	0	2,4	0	0	2,348	0	0	24	0	69,3	34,6	0,39	0,26	-
04.04.2025	0,858	0	5,786	0	0	5,658	0	0	24	0	70	33,8	0,38	0,26	-
05.04.2025	1,048	0	7,194	0	0	7,024	0	0	24	0	72,9	37,3	0,38	0,27	-
06.04.2025	0,985	0	6,642	0	0	6,478	0	0	24	0	74,6	38,3	0,38	0,27	-
07.04.2025	1,013	0	6,647	0	0	6,49	0	0	24	0	72,8	35,5	0,37	0,27	-
08.04.2025	0,969	0	6,677	0	0	6,527	0	0	24	0	70,7	35,2	0,37	0,27	-
09.04.2025	1,022	0	7,296	0	0	7,129	0	0	24	0	71,6	37,3	0,37	0,27	-
10.04.2025	0,965	0	6,708	0	0	6,553	0	0	24	0	71,7	36,6	0,37	0,27	-
11.04.2025	0,795	0	5,617	0	0	5,494	0	0	24	0	69,6	35,1	0,37	0,27	-
12.04.2025	0,883	0	5,972	0	0	5,844	0	0	24	0	68,9	32,8	0,37	0,26	-
13.04.2025	0,46	0	3,043	0	0	2,978	0	0	24	0	69,1	32,2	0,38	0,26	-
14.04.2025	0,258	0	1,957	0	0	1,915	0	0	24	0	68,6	36,5	0,39	0,25	-
15.04.2025	0,397	0	2,561	0	0	2,505	0	0	24	0	69,1	31,3	0,38	0,2	-
16.04.2025	0,434	0	3,002	0	0	2,938	0	0	24	0	68,9	33,6	0,37	0,16	-
17.04.2025	0,301	0	2,128	0	0	2,084	0	0	24	0	68,1	33,6	0,37	0,15	-
18.04.2025	0,292	0	2,059	0	0	2,017	0	0	24	0	67,3	32,8	0,32	0,14	-
19.04.2025	0,324	0	2,145	0	0	2,1	0	0	24	0	67,8	31	0,27	0,13	-
20.04.2025	0,324	0	2,122	0	0	2,076	0	0	24	0	69,8	32,5	0,28	0,13	-
Итого:	20,912	0	145,394	0	0	142,179	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,995														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	970,135	8019,058	0	0,002	7831,402	0	0,002	30468	147
20.04.2025	991,047	8164,453	0	0,002	7973,581	0	0,002	31212	147

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 13:07:38